

Caen le 8 décembre 2023

**EAU DU BASSIN CAENNAIS**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRE - TENDANCE DÉFAVORABLE**

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
EAU DU BASSIN CAENNAIS  
16 rue Rosa Parks  
CS 15094  
14050 CAEN CEDEX 4

Prélèvement du : lundi 04 décembre 2023 à 09h50  
Code Sise du prélèvement 00234980  
Installation Unité de distribution STE HONORINE  
Nom du point de surveillance CVM HARDOUIN  
Localisation exacte FERME HARDOUIN  
Commune EVRECY

Prélevé par : EVAN JACQUET DAVID  
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUÉE DESINFECTÉE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	7,7 °C				25,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2023.24438-1

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorure de vinyl monomère	<0,05 µg/L		0,50		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AVENAY  
EVRECY  
MAIZET  
SAINTE-HONORINE-DU-FAY  
VIEUX

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00234980)

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.caupotable.santc.gouv.fr](http://www.caupotable.santc.gouv.fr)

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET